

# 消防団機械器具等点検票

(点検年月日：平成 年 月 日)

所 属	第 分団 第 部 第 班	地区名	
通常時の点検状況	点検・清掃等の頻度、内容及び平均参集人数等を記入してください。	点検者	
		管理責任者	(地 元) 階級 氏名

※ 数を記入する欄については、“無し”の場合は必ず “0” (ゼロ) と記入の事。

点検項目		内 容	判 定	備 考	
ポン プ	始動前点検	各部のゆるみ、燃料漏れなど	良・否		
	汚れ	本体の汚れはひどくないか	良・否		
	エンジン始動	始動性は良いか	良・否		
	真空・放水	落水無く吸水し、吐出できるか	良・否		
	ポンプ内の残水	完全排水し、残水処理はいいか	良・否		
	給油状況	燃料 (半年位経過している燃料は交換が望ましい) エンジンオイル 真空オイル	良・否 良・否 良・否		
点検項目		内 容	判 定	備 考	
車 両	台 車 も 点 検	タイヤ	空気圧は適正か	良・否	
		外観点検	見た目に異常がないか	良・否	
		ボディ汚れ	車体の汚れはひどくないか	良・否	
	車内清掃	清掃が行き届いているか	良・否		
	エンジン始動		良・否		
	ライト・ランプ類		良・否		
	バッテリー		良・否		
	給油状況		良・否		
	車両運行記録		良・否		
点検項目		内 容	判 定	備 考	
積 載 品 ・ 器 具 庫	装 備 器 具 の 管 理 状 況 (手入れの状況)	ホース( 本)→右に内訳を記入!	良・否	使用中( 本)新品( 本)不良( 本)	
		管 鎗( 本)・ 鳶口( 本)	良・否		
		吸 管( 本)・ 消火栓媒介( 個)	良・否		
		防火衣( 着)	良・否		
		その他必要工具等	良・否		
		※上記器具等が正しく積載されているか	良・否		
	建 物 、 設 備 等 の 管 理 状 況	器具庫外周に異常はないか	良・否		
		器具庫内の整理整頓・清掃	良・否		
		不要物はないか	良・否		
		赤色灯、器具庫内の電灯	良・否		
		ホース乾燥柱、警鐘柱	良・否		
		サイレン	良・否		
点検項目		内 容	判 定	備 考	
水利施設	防火水槽・消火栓	外観点検 防火水槽は水量の確認など	良・否		

※ 備考欄には、問題点や改善点等を簡記してください。

【その他特記事項】