

消防団機械器具等点検票

(点検年月日：令和 年 月 日)

所属	第 分団 第 部		地区名		
通常時の点検状況	点検・清掃等、内容及び平均参集人数を記入してください		点検者	階級 氏名	
			管理責任者	階級 氏名	
点検項目		内容	判定	備考	
ポンプ	始動前点検		各部のゆるみ、燃料漏れなど	良 ・ 否	
	汚れ		本体の汚れはひどくないか	良 ・ 否	
	エンジン始動		始動性はよいか	良 ・ 否	
	真空・放水		落水なく吸水し、吐出できるか	良 ・ 否	
	ポンプ内の残水		完全に排水し、残水処理はよいか	良 ・ 否	不凍液吸入 (良・否)
	給油状況		燃料 (半年以上経過していれば"否")	良 ・ 否	最終給油日： 年 月 日
エンジンオイル量は正常か			良 ・ 否		
点検項目		内容	判定	備考	
車両	台車点検	タイヤ	空気圧は適正か	良 ・ 否	
		外観点検	見た目に異常はないか	良 ・ 否	
		ボディ汚れ	車体の汚れ、サビはないか	良 ・ 否	
	車内清掃		清掃が行き届いているか	良 ・ 否	
	エンジン始動		始動性はよいか	良 ・ 否	
	ライト類		点灯状況は正常か	良 ・ 否	
	バッテリー		バッテリー液の量は適正か	良 ・ 否	
	車両運行記録		予備がなくなっていないか	良 ・ 否	
点検項目		内容	判定	備考	
器具庫	建物、設備等の管理状況		器具庫外周に異常はないか	良 ・ 否	
			器具庫の外観・サビ等	良 ・ 否	
			器具庫内の整理整頓・清掃	良 ・ 否	
			不要物はないか	良 ・ 否	
			赤色灯・器具庫内の電灯	良 ・ 否	
			ホース乾燥柱・警鐘柱	良 ・ 否	無い場合はチェック□
			サイレン	良 ・ 否	無い場合はチェック□
点検項目		内容	判定	備考	
水利	防火水槽・消火栓		外観に異常はないか	良 ・ 否	
			防火水槽の水量	良 ・ 否	
点 検 項 目					
積載品	ホース総数 (本) 穴有 (本) ※流量が少量で穴が1箇所であれば使用可能とします				
	管鎗 (本) ・ 鳶口 (本) ・ 吸管 (本) ・ 消火栓媒介金具 (個)				
	RCホッパー (個) ・ 携行缶 (個、残量 ℓ) 最終給油日： 年 月 日				

※数については、車両積載分と器具庫の予備をすべて足した数を記入してください。

ない場合は "0" を記入してください。

【問題点・改善点等】 ※購入、修理に関しては別途 "申請書" の提出をお願いします